

BOT/430/AZ/2018

Gdańsk, dnia 09.10.2018

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY

Dotyczy: postępowania nr BOT/424/2018 o realizację usługi polegającej na serwisowaniu układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze postoczniowym w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3 oraz odbiorze, transporcie i przekazaniu do utylizacji/odzysku odpadów powstałych z procesu podczyszczania.

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, pkt. I ust.2 lit. f) i g), Wykonawca jest zobowiązany do doraźnego czyszczenia urządzeń podczyszczających na wezwanie Zamawiającego. Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje określony czas reakcji na takie wezwanie.

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

- 1.1. W przypadku pkt. I ust. 2g) Wykonawca, w okresie między terminami podczyszczania urządzeń kanalizacji deszczowej określonymi w umowie, będzie prowadził kwartalną kontrolę stanu wypełnienia tych urządzeń i na jego wniosek (po stwierdzeniu takiej konieczności) nastąpi uruchomienie dodatkowego zlecenia wg ww. punktu. Termin realizacji będzie zależał od stopnia stwierdzonego zagrożenia niewłaściwej pracy urządzeń podczyszczających. W przypadku zagrożenia środowiska naturalnego (zanieczyszczenia wód basenu portowego) realizacja prac musi nastąpić w jak najkrótszym terminie.
- 1.2. W przypadku pkt. I ust. 2f) Wykonawca wykona czyszczenie 76 wpustów deszczowych (zlokalizowanych w przedmiotowym obszarze) po uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. W przypadku stwierdzenia konieczności (przez pracownika PSSE Sp. z o.o.) czyszczenia wpustów deszczowych nieodbierających wód opadowych i roztopowych oczekiwalibyśmy realizacji usługi w trybie interwencyjnym (możliwie szybko).

Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupakowski