



Sopot, dnia 1.07.2019 r.

DPNT/ZZNON/GK/81/2019

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na: zapewnienie obsługi serwisowej systemu sygnalizacji pożaru SSP i dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO w obiektach GPNT zlokalizowanych przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami:

Pytanie 1

Proszę o informację czy były już w tym roku przeprowadzane przeglądy tych instalacji? Jeżeli tak, to ile było tych przeglądów i czy systemy zostały sprawdzone w 100% czy tylko jakaś ich część?

Ponadto proszę o informację czy w przypadku dwóch kwartalnych przeglądów SSP, które należy wykonać do 31.12.2019r, ma być wykonany dwukrotnie przegląd 100% systemu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w 2019 roku nie były przeprowadzane przeglądy instalacji SSP i DSO.

Zamawiający wymaga wykonania 100% przeglądu systemu do końca 2019 roku. Dopuszcza się sprawdzenie 50% systemu przy każdym przeglądzie kwartalnym.

Pytanie 2

Proszę o informację:

- ile w przewidzianym umową okresie od podpisania umowy do 31.12.2019r Zamawiający przewiduje konserwacji?

- jakiego typu będą to konserwacje (kwartalna czy roczna w przypadku SAP)?

Odpowiedź:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Dominił Budyśko