



**Załącznik nr 3**  
do Zaproszenia  
nr BOT/124/2019

.....  
*pieczęć firmowa Wykonawcy*

Dotyczy: Zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „**Remont pompowni wód drenażowych oznaczonej jako C13 zlokalizowanej w Kartoszynie Gmina Krokowa pow. pucki (działka ozn. 199/164 obręb Kartoszyno), w systemie zaprojektuj i wybuduj**”.

Wykaz zrealizowanych zamówień, o których mowa w części VI ust. 2 pkt. c Zaproszenia do złożenia oferty.

Lp.	Rodzaj i zakres zamówienia /należy wskazać wys. budynku/ów lub ilość kondygnacji nadziemnych/	Wartość zamówienia netto /należy wskazać/	Termin realizacji zamówienia		Miejsce wykonywania	Odbiorca zamówienia
			początek	koniec		

**Uwaga:**

- I. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, iż w/w zamówienia zostały (lub są w przypadku zleceń ciągłych) w ocenie ich zleceńdawców wykonane (wykonywane) prawidłowo i w terminie ukończone (realizowane) (np. referencje, kopia protokołu odbioru przedmiotu zamówienia lub kopia faktury),
- II. W przypadku wykazania doświadczenia innych podmiotów należy dołączyć pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

.....  
*czytelny podpis Wykonawcy lub posiadającego pełnomocnictwo przedstawiciela/i Wykonawcy*







Załącznik nr 4  
do Zaproszenia  
nr BOT/124/2019

## Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

dot. postępowania ozn. BOT/124/2019

Nazwa postępowania: „Remont pompowni wód drenażowych oznaczonej jako C13 zlokalizowanej w Kartoszynie Gmina Krokowa pow. pucki (działka ozn. 199/164 obręb Kartoszyno)”, w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Zakres prac przewidziany do wykonania zawiera:

### I. Branża budowlana

- a) Remont pokrycia dachu wraz z obróbkami z blachy stalowej ocynkowanej luków montażowych (usunięcie ubytków betonu, zabezpieczeniem betonu farbą/warstwą ochronną),
- b) Modernizacja drzwi wejściowych i barierek wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym i malowaniem;
- c) Zakonserwowanie rur tłocznych (oczyszczenie i zakonserwowanie powłoką antykorozyjną);
- d) Odwodnienie podestu wejściowego na dole przy drzwiach;
- e) Regeneracja bramy wjazdowej – naprawa, uzupełnienie brakujących elementów, zabezpieczenie antykorozyjne;
- f) Naprawa ogrodzenia pompowni i wymiana kłódek/zamknięć;
- g) Podniesienie terenu wokół fundamentu ogrodzenia (na zewnątrz ogrodzenia);
- h) Spr. i ewent. wymiana/naprawa luków montażowych do pomp;
- i) Usunięcie drzew, w tym m.in. brzozy opierającej się o strop komory pompowni (wraz z uzyskaniem zgody na wycinę);
- j) Oczyszczenie i uporządkowanie placu, usunięcie traw, liści, zakrzaczeń wraz z wygrabieniem;
- k) Wymiana pokryw na włazach do podziemnego zbiornika;
- l) Montaż 2 kpl. tablic informacyjnych na ogrodzeniu pompowni (3 szt. o wymiarach 30x40 cm treść zgodnie ze wzorem podanym przez Zleceniodawcę).

### II. Branża sanitarna:

- a) Sprawdzenie i konserwacja dwóch pomp:
  - demontaż pomp,
  - przegląd pomp obejmujący:
    - sprawdzenie stanu technicznego oraz naprawa uszczelnień wału pomp;
    - wymiana lub regeneracja uszczelnień i zużytych części;
    - pomiary, weryfikacja i ewent. naprawa części elektr. pomp;
    - sprawdzenie systemu smarowania;
  - montaż pomp po serwisie,
- b) zabezpieczenie gniazda pompowego po 3 pompie;
- c) Sprawdzenie o konserwacja armatury na rurach tłocznych:
  - sprawdzenie poprawności działania zasuw i zaworów zwrotnych;
  - konserwacja i ewent. malowania i zabezpieczenia antykorozyjne;
- d) Naprawa/wymiana kanału wentylacyjnego i montaż nowego wywietrzaka dachowego cylindrycznego z podstawą;
- e) Montaż na stałe na poziomie posadzki pompy awaryjnej z rurociągiem zrzutowym do pierwszej studzienki rozprężnej:
  - zakup i montaż pompy awaryjnej zatopialnej,
  - możliwość wykorzystania dla zrzutu wody z pompy awaryjnej istniejącego nieczynnego rurociągu zrzutowego; do rozważenia umieszczenie pompy w miejscu zdemontowanej nieczynnej trzeciej pompy; szczegóły rozwiązania do uzgodnienia z Zleceniodawcą;
- f) Wyposażenie pompowni w elementy automatyki i sterowania niezbędne do sterowania jej pracą (sonda liniowa. pływak przelewu i suchobiegu itp.)



### III. Branża elektryczna

Wykonanie projektu (PB/PW) wraz z wybudowaniem, instalacji elektrycznych uwzględniającego:

- a) Demontaż wszystkich istniejących instalacji elektrycznych;
- b) Zlikwidowanie głównej szafy elektrycznej na poziomie posadzki pompowni;
- c) Wykonanie nowej szafy rozdzielczo - sterowniczej zapewniającej zasilanie wszystkich instalacji elektrycznych, sterowanie pompami i pracę systemu powiadomień zrealizowanego za pomocą złącza GPRS.
- d) Wykonanie instalacji zasilania dwóch pomp roboczych i pompy awaryjnej;
- e) Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej (oświetlenie ogólne i awaryjne pomieszczenia pompowni z zastosowaniem źródeł światła typu LED, oświetlenie zejścia do pompowni pozostaje bez zmian);
- f) Wykonanie instalacji oświetleniowej (max. 2 lampy typu LED) na zewnątrz pompowni w oparciu o czujkę ruchu;
- g) Wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych h 230 V – 2 szt. i 400 V – 1 szt (na poziomie nowej tablicy elektrycznej);
- h) Sygnalizację awarii, dźwiękową i świetlną;
- i) Pomiary elektryczne i natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (zgodność z normą) przed uruchomieniem inst. elektrycznych (protokoły);
- j) Wszystkie inne pomiary i sprawdzenia niezbędne do całkowitej realizacji zakresu robót modernizacyjnych z zakresu energ. (protokoły);
- k) Wykonanie min. 2 kpl. (wersja papierowa do dokumentacji odbiorowej i wersja trwała/zalaminowana lub wykonana w innej technice do umieszczenia w pompowni) stosownych instrukcji i schematów (w tym kompletny schemat technologiczny działania pompowni – cz. elektryczna, cz. automatyki i cz. technologiczna). Wielkość i format schematów – do ustalenia ze Zleceniodawcą.

### IV. Pozostałe:

- a) Do napisania i umieszczenia w pomieszczeniu pompowni instrukcji na wypadek pożaru;
- b) Jw. instrukcji postępowania w przypadku porażenia prądem;
- c) Jw. instrukcji obsługi pompowni – zawierającej między innymi instrukcję postępowania w przypadku konieczności uruchomienia pompy awaryjnej;
- d) Należy wykonać i umieścić w widocznym miejscu schemat technologiczny pompowni (patrz. pkt. IIIj)
- e) Należy wykonać harmonogram napraw, remontów i kontroli;
- f) Po zakończeniu robót wykonanie przeglądu wielobranżowego (1 roczny i 5 letni) z wpisem do KOB;
- g) Do usunięcia i uporządkowania wszelkie inne niepotrzebne rzeczy, instalacje i inne elementy w przepompowni.

Załącznik nr 1 do OPZ – dokumentacja fotograficzna.



**Załącznik nr 5**  
do Zaproszenia  
nr BOT/124 /2019

**Oświadczenie Wykonawcy**  
dotyczące klauzul RODO

Wykonawca oświadcza, że składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Zamawiającego, uczestników postępowania oraz inne uprawnione osoby, danych osobowych zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że dane osobowe, przetwarzane są w celu wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu, jakim jest:

- a) przeprowadzenie postępowania,
- b) zawarcie i realizacja umowy lub zlecenia,
- c) dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy lub zlecenia,
- d) przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i/lub audytu przez komórki Zamawiającego lub inne podmiotu uprawnione,
- e) ewentualne udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy lub zlecenia, jako informacji publicznej.

Zamawiający informuje, że:

- a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (81-703), przy ul. Władysława IV 9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000033744, NIP 5880019192, REGON 190315182, kapitał zakładowy 376.603.000,00 zł w całości wpłacony;
- b) wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do Inspektora ochrony danych w PSSE na adres e-mail: [RODO@strefa.gda.pl](mailto:RODO@strefa.gda.pl);
- c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem nr BOT/339/2018 z dn. 19.07.2018r.;
- d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy lub zlecenia przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy lub zlecenia;
- f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego: konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;



- g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
- h) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- i) nie przysługuje Pani/Panu, w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zlecenia/zamówienia w niniejszym postępowaniu

.....  
*Data i podpis Wykonawcy dokumentacji  
projektowej*