



Sopot, dnia 23.09.2019 r.

DOP/2/9/2019

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania:
„wykonanie ściany oddzielenia przeciwpożarowego w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów”.*

WYJAŚNIENIA/ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

1. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami:

Pytanie 1

Z której strony hali ma być wykonana ściana oddzielenia ppoż., jeżeli od tej wyremontowanej to co z zamontowanymi już instalacjami.

Odpowiedź:

Do istniejącej blachy trapezowej od strony nawy B wykonać metodą „sandwicz” – wełna mineralna E – 120, przejścia uszczelnione pianką p.poż.

Pytanie 2

Jaką metodą wykonać oddzielenia ppoż. ściany pianką, proszę o uszczegółowienie.

Odpowiedź:

Jedną z metod od strony nawy B, pianka p.poż – E 120, konstrukcja pokryta impregnatem ogniochronnym.

Pytanie 3

Czy okres wykonania przedmiotu zamówienia nie jest zbyt krótki? „sam czas oczekiwania na płyty od producenta wynosi ok. 3 tyg. od momentu zamówienia do tego trzeba wykonać konstrukcję i zamontować płyty - ponad 1000 m².”

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuża termin realizacji zamówienia zgodnie z informacją o zmianie zapytania ofertowego zawartą w pkt 2 niniejszego pisma.



2. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. wprowadza zmiany w treści zapytania ofertowego w następującym zakresie:

- Rozdział IV Zapytania ofertowego otrzymuje następujące brzmienie:

IV. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

5 tygodni od dnia podpisania umowy

- Zmienia się treść ZAŁĄCZNIKA NUMER 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - WZORU UMOWY – zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany razem z niniejszym pismem,
- Zmienia się treść ZAŁĄCZNIKA NUMER 2 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO - FORMULARZA OFERTOWEGO – zmodyfikowany załącznik zostanie opublikowany razem z niniejszym pismem.