



BOT/432/AZ/2019

Gdynia, dnia 02.10.2019r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY

Dotyczy: postępowania nr BOT/419/2019 o udzielenie zamówienia na Wykonanie prac serwisowych oświetlenia ulicznego zlokalizowanego na parkingach i przy ulicach wewnętrznych obszaru postocznego Stoczni Gdynia S.A. w Gdyni. Teren objęty usługą zlokalizowany jest na obszarze BPNT w Gdyni przy ul. Czechosłowackiej 3.

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 3:

„Załącznik nr 1 pkt IV:

Cena usługi obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez Zleceniobiorcę dla wykonania zlecenia z wyłączeniem kosztu zakupu żarówek, bezpieczników, starterów, dławików i świetlików(?).

Zaproszenie pkt 2:

Cena podana w ofercie będzie obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające wprost z Zaprośzenia oraz Wzoru Zlecenia, jak również wszystkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia lub jego wykonanie obciążone będzie wadami, z wyłączeniem kosztu zakupu żarówek i bezpieczników.

Proszę doprecyzować.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 3:

Informuję, że w Zaprośzeniu pkt. III.2 jest obecnie zapis:

„Cena podana w ofercie będzie obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające wprost z Zaprośzenia oraz Wzoru Zlecenia, jak również wszystkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia lub jego wykonanie obciążone będzie wadami, z wyłączeniem kosztu zakupu żarówek i bezpieczników. Koszty zakupu żarówek i bezpieczników zostaną rozliczone oddzielnie na podstawie przedstawionej faktury VAT zakupu tych części zamiennych.”

Zapis ten powinien brzmieć:

„Cena podana w ofercie będzie obejmować wszystkie koszty i składniki wynikające wprost z Zaprośzenia oraz Wzoru Zlecenia, jak również wszystkie koszty w nich nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia lub jego wykonanie obciążone będzie wadami, z wyłączeniem kosztu zakupu żarówek, bezpieczników, starterów, dławików i świetlików. Koszty zakupu żarówek, bezpieczników, starterów,



dławików i świetlików zostaną rozliczone oddzielnie na podstawie przedstawionej faktury VAT zakupu tych części zamiennych."

Stwierdzenie to ma wskazać, że przedmiotem oferty jest fizyczne wykonanie pracy, a wymienione części zostaną rozliczone wg rzeczywistego zużycia na koszt Zamawiającego (koszty będą refakturowane).

Pytanie nr 4:

„Czy oferowana cena ma obejmować ewentualną naprawę układu sterowania (styczniki, wyłączniki zmierzchowe, zegary astronomiczne itp.)?”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 4:

Naprawa dotyczy punktów świetlnych (instalacji w słupach i lamp). Naprawa nie dotyczy układów sterowania. Natomiast należy podać przyczynę braku oświetlenia w lampach z powodu „innych przyczyn”.

Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR

Zbigniew Szczupakowski