



Sopot, dnia 7.10.2019 r.

DOP/2/10/2019

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania: „wykonanie instalacji wentylacji w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów”.

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami:

Pytanie nr 1

Jako oferent w postępowaniu udzielenie zamówienia na „Wykonanie instalacji wentylacji w hali nr 33 zlokalizowanej na terenie Wyspy Ostrów” (Zapytanie ofertowe nr DOP/2/10/2019), po zapoznaniu się z udostępnioną dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 7 OPZ Projekt Wykonawczy branża sanitarna wykonanym przez PBK S.A., informuję iż na rysunku wykonawczym poprowadzono kanały w sposób odmienny niż w rzeczywistości, co stwierdzono podczas obecności na obiekcie. Nadto, dokumentacja opisuje umiejscowienie tłumików drgań, których nie ma możliwości zainstalowania, ze względu na brak miejsca i wagę tego elementu. Sposób podłączenia kolektorów winien być podłączony kanałami prostymi, podczas gdy dokumentacja projektowa przewiduje połączenie kolanami. Brak jest płyty betonowej pod wentylator WPA-BOX. Izolacja kanału wykonana jest z kauczuku 10 i płaszcza, gdzie projekt opisuje grubość 40. Powyższe zastrzeżenia uniemożliwiają należyta realizację zadania na zasadach określonych projektem umowy.

Odpowiedź:

W realizacji zamówienia należy uwzględnić zalecenia Zamawiającego oraz projekt zamienny przejścia kanałów przez nawy A i B na 3 piętrze hali 33. Połączenie stacji wentylacyjnej już posadowionej z kanałami należy wykonać w sposób zapewniający integralność z wcześniej wykonanymi pracami prowadzącymi do modernizacji hali nr 33.