



Sopot, dnia 23.03.2020 r.

**BOT.77.KCH.2020**

**Wykonawcy biorący udział w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego**

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane dla zadania: „Budowa parkingu GP-04, budowa parkingu GP-330/2, budowa drogi pożarowej GP-213 zlokalizowanych przy ul. Czechosłowackiej 3 w Gdyni”.*

**WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO**

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. udziela wyjaśnień w związku z zadaniem pytaniem:

**Pytanie 1**

Proszę o informację jaki aktualnie system monitoringu funkcjonuje na terenie BPNT. W jakim zakresie należy zapewnić kompatybilność z istniejącym systemem ?

**Odpowiedź:**

**Obecnie na terenie BPNT pracuje system oparty na rejestratorze firmy DAHUA.**

**Projektowany system jest systemem autonomicznym, należy jednak zapewnić kompatybilność w zakresie wykorzystania istniejących kamer IP przeznaczonych w projektach do zmiany lokalizacji i ich ponownego montażu, istniejących szaf Rack 19” oraz innych istniejących elementów zgodnie z częścią projektową.**

Z poważaniem  
Dominik Boratyński