LEGENDA:

- Ręczny ostrzegacz pożarowy
- Optyczna czujka dymu
- Optyczna czujka dymu ze wskaźnikiem zadziałania
- Czujka temperaturowa
- moduł wejścia/wyjścia
- sygnalizator akustyczno-optyczny
- centrala instalacji SAP
- klapa pożarowa z siłownikiem
- centrala zamknięć ogniowych
- trzymak elektromagnetyczny drzwi
- przycisk testowania/zwolnienia elektromagnesów
- przycisk oddymiania
- ryglel 24V NO
- siłownik drzwi przymykowych
- zasilacz buforowy 230/24V
- Głośnik sufitowy, do wbudowania 6w
- Głośnik naścienny, nasufitowy 6w (max.9w)



GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ETAP III - BUDYNKI A I B
ul. 3 Lipy 3 Gdańsk

INWESTOR

POMORSKA KOLEJ METROPOLITALNA SP. Z O.O.
ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel.: +48 58 555 97 00, fax.: +48 58 555 97 11
strefa.gpks.pl



GEL

ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
tel.: +48 58 551 33 93, fax.: +48 58 555 08 48
www.gel.pl

Stadium:	Branża:
PROJEKT POWYKONAWCZY	ELEKTRYCZNA

Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data	Nr ewidencyjny
Projektował: DOROTA SZYMAŃSKA	DOROTA SZYMAŃSKA	03.2011	Skala:
Opracował: PIOTR PLOMIŃSKI		03.2011	1 : 100
Nr egzemp.			Nr rys:
Sprawdził: JACEK ANDRUSZCZAK	JACEK ANDRUSZCZAK	03.2011	6.3-25

Obiekt: BUDYNEK B

Projekt: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ETAP III; BUDYNKI A I B

Nazwa rysunku: Plan rozmieszczenia instalacji DSO, SAP i klap pożarowych - poziom 4 piętra

GPNT III	GEL	TL	B	4	6.3-25	-	PW

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

mgr inż. Grzegorz Ostrowski
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ew. WG-0.4.6764

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Henryk Bobrecki
Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ew. WG-0.4.6764

OŚWIADCZENIE O SPRAWDZENIU PRZYGOTOWANIA PRZECIWPOŻAROWYCH
Inż. Henryk Bobrecki Nr upr. 81/9
Data: 25.08.11
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam

52