SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA FCA 36 DO INSTALACJI WODY LODOWEJ

NR	NAZWA
ZRC-01	Zawór AB-QM, DN15 84,00%

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA FCx 42PO DO INSTALACJI WODY LODOWEJ



NR	NAZWA
ZRC-03	Zawór AB-QM, DN15 80,00%

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ MAHU01



NR	NAZWA
ZRC-6	Zawór AB-QM, DN65, nastawa 66%
LCC-1	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 15m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU04



NR	NAZWA
ZRC-9	Zawór AB-QM, DN40, nastawa 65%
LCC-4	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 15m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU07



NR	NAZWA
ZRC-12	Zawór AB-QM, DN40, nastawa 69%
LCC-7	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 10m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU02_C

NR	NAZWA
ZRC-15	Zawór AB-QM, DN40, nastawa 48%
LCC-10	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 6m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA FCX 32PO DO INSTALACJI WODY LODOWEJ



NR	NAZWA
ZRC-02	Zawór AB-QM, DN15 60,00%

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA FCX 62PO DO INSTALACJI WODY LODOWEJ



NR	NAZWA
ZRC-04	Zawór AB-QM, DN20 75,00%

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU02



NR	NAZWA
ZRC-7	Zawór AB-QM, DN65, nastawa 48%
LCC-2	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 10m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU05



NR	NAZWA
ZRC-10	Zawór AB-QM, DN50, nastawa 40%
LCC-5	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 3,5m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU08



NR	NAZWA
ZRC-13	Zawór AB-QM, DN65, nastawa 80%
LCC-8	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 25m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU11



NR	NAZWA
ZRC-16	Zawór AB-QM, DN80, nastawa 81%
LCC-11	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 25m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ MAHU01_LT



NR	NAZWA
ZRC-18	Zawór AB-QM, DN65, nastawa 44%
LCC-13	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 10m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA FCX 32PO DO INSTALACJI WODY LODOWEJ

NR	NAZWA
ZRC-05	Zawór AB-QM, DN20 75,00%

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTORA DO INSTALACJI SKROPLINOWEJ

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU03



NR	NAZWA
ZRC-8	Zawór AB-QM, DN40, nastawa 65%
LCC-3	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 10m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU06



NR	NAZWA
ZRC-11	Zawór AB-QM, DN65, nastawa 67%
LCC-6	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 15m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU09



NR	NAZWA
ZRC-14	Zawór AB-QM, DN40, nastawa 66%
LCC-9	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 10m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU12



NR	NAZWA
ZRC-17	Zawór AB-QM, DN100, nastawa 82%
LCC-12	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 40m3/h /

SCHEMAT PRZYŁĄCZENIA CHŁODNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ AHU03_D



NR	NAZWA
ZRC-19	Zawór AB-QM, DN32, nastawa 51%
LCC-14	Licznik chłodu PolluStat E, / przelicznik 2,5m3/h /

LEGENDA:

- INSTALACJA CHŁODNICZA – ZASILANIE
- INSTALACJA CHŁODNICZA– POWRÓT
- INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN
- TC ZADAJNIK STEROWNIKA Z TERMOSTATEM POMIESZCZENIOWYM
- FCX POS2 KLIMAKONWEKTOR WENTYLATOROWY
- MOC CHŁODNICZA / MOC GRZEWCZA
- KLIMAKONWEKTOR KASETOWY

A	Korekta			
Rew.	DATA	OPIS ZMIAN		PROJ.

GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ETAP III - BUDYNKI A I B
ul. 3 Lipy 3 Gdańsk

INWESTOR

ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel.: +48 58 555 97 00, fax.: +48 58 555 97 11
strefa.gda.pl



BIURO PROJEKTOWE

ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
tel.: +48 58 551 33 93, fax.: +48 58 555 08 48
www.gel.pl

Stadium:	Branża:			
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA			
Imię i nazwisko, nr uprawnień	Podpis	Data	Nr umowy:	
Projektant: mgr inż. Marcin Jarowicz 63/0600				
Opracowanie i współpraca			Nr rys:	
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Wiśniewski 1000/0615			ICH7	

Obiekt: BUDYNEK A - lp LaboratoriumTerapii Komórkowych
Projekt: GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY ETAP III; BUDYNKI A I B
Nazwa rysunku: SCHEMATY PRZYŁĄCZENIA KLIMAKONWEKTOROW I CHŁODNIC CENTRAL

GPNT III | GEL | WL | A | 00 | 0 | - | PW