



BOT.373.AZ.2020

Gdańsk, dnia 27.08.2020

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY

Dotyczy: postępowania nr BOT.327.2020 o realizację usługi polegającej na serwisowaniu układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze postoczniovym w Gdyni, przy ul. Czechosłowackiej 3 oraz odbiorze, transporcie i przekazaniu do utylizacji/odzysku odpadów powstałych z procesu podczyszczania.

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1:

Układy separatorów położone wzdłuż kanału są całkowicie podpiętrzone i dla wykonania ich czyszczenia konieczne jest wykonanie prac polegających na usunięciu podpiętrzenia / likwidacja cofki wody z kanału nadbrzeża. Dodatkowo separatory są głęboko posadowione. Czy Wykonawca ma wykonać także prace polegające na usunięciu podpiętrzenia separatorów ponieważ bez tych prac czyszczenie nie będzie możliwe? Czy też, prace te są w zakresie Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:

1.1. Zleczone prace obejmują kompleksową realizację usługi. Na podstawie zaobserwowanego dotychczas sposobu czyszczenia układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe usługa była realizowana poprzez zakorkowanie otworu dolotowego i wylotowego układu w miejscu realizacji usługi. Ze względu na dużą głębokość otworów w dwóch układach podczyszczających (zlokalizowanych przy ul. Kadłubowców) prace były realizowane przy wykorzystaniu usługi nurka. Pozostałe 4 układy podczyszczające, oczyszczane w podobny sposób, nie wymagają korzystania z prac nurka.

Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.

BIURO OBSŁUGI TECHNICZNE.
p.o. DYREKTOR


Krzysztof Chajewski