



**INSTALACJA WODOCIĄGOWA I HYDRANTOWA:**

- (HP) PROJEKTOWANY PION INST. HYDRANTOWEJ, DN40 STAL OC.
- HW25 HYDRANT WNEKOWY DN25 SZAFKA O WYMIARACH 780X780X180MM Z ZAWOREM HYDRANTOWYM DN25

UWAGI: 1) HYDRANT WNEKOWY HW25 mm Z WĘŻEM PŁASKOSKŁADANYM DO WYMIANY NA HYDRANT WNEKOWY HW25 mm Z WĘŻEM PÓLSZTYWNYM L=20 m, WYMAGANE POWIĘKSZENIE WNEKI

**ELEMENTY KONSTRUKCYJNE:**

- ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE MUROWANE Z CEGŁY CERAMICZNEJ

ZAKRES OPRACOWANIA

		Rys.: E3
NAZWA PROJEKTU	Przebudowa instalacji wod-kan dla montażu zestawu hydroforowego na instalacji hydrantowej w budynku Biura Zarządu PSE w Sopot	Skala: 1:50
NAZWA RYSUNKU	RZUT PARTERU - ISTNIEJĄCE RĘCZNE GWP	Data: 03.2020
INWESTOR	Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot	Podpis: [Signature]
LOKALIZACJA	81-703 Sopot, ul. Władysława IV 9, dz. nr 33	Podpis: [Signature]
OPRACOWAŁ	mgr inż. MARIUSZ MŁYNARCZYK	
PROJEKTANT	mgr inż. ANDRZEJ KAMIŃSKI upr. bud. WAM/0169/POOE/04	