

DOT-ZOT.260.16.2.2022.AL

Gdańsk, dnia 21.07.2022r.

---

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

---

Dotyczy: postępowania nr DOT-ZOT.260.16.1.2022.AL o udzielenie zamówienia na oczyszczenie i zabezpieczenie odcinków kanału technologicznego, podziemnego oraz studzienek nieczynnej kanalizacji zlokalizowanych na dz. nr 199/191, 199/180, 199/195, 199/104 i 199/74 obręb Kartoszyno, gm. Krokowa, pow. pucki.

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie:

### **Pytanie Wykonawcy**

W punkcie II. KANAŁ "A" podp. c) określono: "Wykonanie pokrycia studzienek odciekowych w tunelu - 3 szt. krat pomostowych ocynkowanych o wymiarach 1000x1000mm w rzucie, oczko 34x36mm".

Czy Zamawiający dopuszcza użycie zamiennika kraty ocynkowanej w wykonaniu z kraty pomostowej TWS (Tworzywo wzmacniane włóknem szklany) lub kraty pomostowej z innego tworzywa sztucznego?

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy**

Zamawiający dopuszcza wykonanie pokrycia studzienek odciekowych z innych materiałów, przy czym krata wykonana z takiego materiału musi być dopuszczona do stosowania jako krata pomostowa, musi być też zabezpieczona antykorozyjnie, a wymiar oczka nie może być większy od podanych w materiałach przetargowych.

Zamawiający zastrzega przy tym, że niezależnie od ww. dopuszczenia, przed zakupem i montażem danego wyrobu Wykonawca powinien uzyskać zatwierdzenie danego materiału przez Zamawiającego (§1 ust. 2 wzoru umowy – zał. nr 1 do Zaproszenia).

**Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.**

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ  
DYREKTOR  
  
Krzysztof Chajewski