

Bilans mocy

Pi=1368 kW
Pp=696 kW
Is=1057 A

Diagram pracy SZR

1. Zasilanie podstawowe z sekcji 1 rozdzielnicy RNN:
   załączony wyłącznik Q12 wyłączone wyłączniki Q13;Q14
   -awaria zasilania w sekcji 1 RNN powoduje przełączenie zasilania na sekcję 2 RNN wyłączony wyłącznik Q12;Q14 załączony wyłącznik Q13,
   -awaria zasilania w sekcji 1 i 2 rozdzielnicy RNN powoduje przełączenie zasilania na agregat prądotwórczy wyłączone wyłączniki Q13;Q12 załączony wyłącznik Q14.
2. Zasilanie rezerwowe z sekcji 2 rozdzielnicy RNN:
   załączony wyłącznik Q13 wyłączone wyłączniki Q12;Q14
   -awaria zasilania w sekcji 2 RNN powoduje przełączenie zasilania na sekcję 1 RNN wyłączony wyłącznik Q13;Q14 załączony wyłącznik Q12,
   -awaria zasilania w sekcji 1 i 2 rozdzielnicy RNN powoduje przełączenie zasilania na agregat prądotwórczy wyłączone wyłączniki Q13;Q22 załączony wyłącznik Q14.
3. Zasilanie awaryjne z agregatu prądotwórczego:
   załączony wyłącznik Q14 wyłączone wyłączniki Q13;Q12

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SCHRONU NA CELE USŁUGOWE/ WYSTAWIENNICZE ZLOKALIZOWANEGO W BUDYNKU G-330 BAŁTYCKIEGO PORTU NOWYCH TECHNOLOGII

GDYNIA UL. CZECHOSŁOWACKA 3
DZ. NR 590/2, OBRĘB 0026 GDYNIA

GENERALNY PROJEKTANT:
KENTON
80-747 Gdańsk, ul.Toruńska15/107, tel. 58 3051174
biuro@kenton.pl www.kenton.pl

PROJEKTANT	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Damian Rogacki	POM/0002/P00E/03	
SPECJALNOŚĆ inst. elektroenergetyczne bez ograniczeń		
SPRAWDZAJĄCY:	Nr upr.	Podpis
mgr inż. Grzegorz Rybak	POM/0186/P00E/08	
SPECJALNOŚĆ inst. elektroenergetyczne bez ograniczeń		

RYSUNEK:	BRANŻA
SCHEAMAT ROZDZIELNICY RGN	**INSTALACJE ELEKTRYCZNE**

SKALA:	DATA SPORZĄDZENIA	NR UMOWY:	NR:
BRAK	02/2022	--------	**PW/E-03**