

LEGENDA:

- O1 — *Proj. oprawa sufitowa typ 01, moc 25,0W, 3400lm, IP20 np. Philips PowerBalance gen 2 RC461B W60L60 1xLED34S/BU840 OC*
- O2 — *Proj. oprawa sufitowa typ 02, moc 30,0W, 4000lm, IP20 np. Philips PowerBalance gen 2 RC461B W60L60 1xLED40S/BU840 OC*
- O3 — *Proj. oprawa sufitowa typ 03, moc 45,5W, 6000lm, IP20 np. Philips PowerBalance gen 2 RC461B W60L60 1xLED60S/940 OC*
- O4 — *Proj. oprawa sufitowa typ 04, moc 16,8W, 2200lm, IP20 np. Philips GreenSpace DN470B PSU-E P 1xLED20S/840 C P*
- A1 B1 — *Sekcje załączania opraw*
- *Łącznik 1-biegunowy, pojedyńczy, IP20, p/t*
- *Łącznik 1-biegunowy, świecznikowy, IP20, p/t*
- AW — *Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego z piktogramem LED 3W z podtrzymaniem min. 1h, z modułem bataryjnym i autotestem, montaż na suficie*
- AW — *Oprawy oświetlenia awaryjno-ewakuacyjna LED 7,2W z podtrzymaniem min. 1h, z modułem bataryjnym i autotestem, montaż na suficie*
- AW — *Oprawy oświetlenia awaryjno-ewakuacyjna LED 2,7W z podtrzymaniem min. 1h, z modułem bataryjnym i autotestem, montaż na suficie. Oprawa kierunkowa do podświetlenia urządzeń ppoż.*
- *Istn. głośnik - w systemie DSO*
- *Istn. czujka optyczna dymu*
- *Istn. wskaźnik zadziałania*
- *Istn. ręczny ostrzegacz pożaru*
- *Istn. głośnik - w systemie DSO do demontażu/przesunięcia*
- *Istn. czujka optyczna dymu do demontażu/przesunięcia*
- *Istn. wskaźnik zadziałania do demontażu/przesunięcia*
- *Proj. czujka optyczna dymu*
- *Proj. wskaźnik zadziałania*
- *Proj. głośnik - w systemie DSO*
- *Proj. wypust 1-fazowy do zasilenia proj. klimatyzatorów kasetownowych*
- *Wypust 3-faz./ zakończyć puszką IP65 do zas. proj. agregatu klimatyzacji*

Wykonawca:

GC Infrastructure

80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 11b/3
tel: (58) 710-52-25 email: biuro@greencities.pl

POMORSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

Zadanie:

Przebudowa istniejącego pomieszczenia biurowego (nr 2.38B) na I piętrze w budynku C na terenie GPN-T ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku

Nazwa rysunku:

RZUT SUFITU - ROZMIESZCZENIE OŚWIETLENIA, SYSTEMU DSO I SSP

Stadium opracowania: **PROJEKT TECHNICZONO-WYKONAWCZY**

Nr proj: **044**		Skala: **1:100**	Nr rys: **E.1**
Data: **08.2022**		Nr rew: **-**	
Projektanci:	mgr inż. Krzysztof Kucner	specj. instalacyjna upr. nr **POM/0189/POOE/14**	
	-	specj. - upr. nr **-**	