

DOT-ZOT.260.16.2.2023.RG

Gdańsk dnia 12.06.2023 r.

---

## INFORMACJA DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

---

Dotyczy: **postępowania DOT-ZOT.260.16.1.2023.RG z dnia 30.05.2023 r.**

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o. o. odpowiada na postawione przez Oferenta zapytania dotyczące realizacji w systemie zaprojektuj i wybuduj sześciu mikroinstalacji fotowoltaicznych:

1. Czy dopuszczona jest możliwość mocowanie konstrukcji wsporczych paneli do stropów zamkniętych zbiorników retencyjnych lub czy możliwe jest obciążenie stropów konstrukcją balastową?

**Odpowiedź:** Dopuszczone jest mocowanie konstrukcji wsporczych pod panele do stropów wszystkich zamkniętych zbiorników retencyjnych. Konstrukcje balastowe dopuszczone są na pozostałym terenie.

2. Prośba o potwierdzenie czy kierownik budowy w przypadku instalacji poniżej 50kW jest wymagany. W punktu widzenia prawa budowlanego budowane instalacje nie będą obiektami budowlanymi, a co za tym idzie kierownik budowy nie jest zasadny.

**Odpowiedź:** dla przedmiotowych instalacji kierownik budowy nie jest wymagany. Należy wyznaczyć osobę, która będzie pełnić funkcję koordynatora budowy upoważnioną do podpisywania wszelkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji.

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ  
DYREKTOR

  
Krzysztof Chajewski