

NR	NAZWA
AGREGAT C-1	Agregat wody lodowej NSB3002 A FD wydajność całkowita: 660,5kW pobór mocy elektrycznej: 220,3 kW ciężar: 744kg
AGREGAT C-2	Agregat wody lodowej NSB3002 FB wydajność całkowita: 648,5kW pobór mocy elektrycznej: 218,9 kW ciężar: 637kg
PC-1	Pompa 1PE 80-250/2 Parametry pompy: przepływ 79,4 m3/h spręż 107 kPa pobór mocy elektrycznej 7,5kW tłoczony roztwór: woda ciężar: 130 kg
PC-2	Pompa 1PE 80-250/2 Parametry pompy: przepływ 66,00 m3/h spręż 85 kPa pobór mocy elektrycznej 7,5kW tłoczony roztwór: woda ciężar: 130 kg
PC-3	Pompa 1PE 80-250/2 Parametry pompy: przepływ 57,8 m3/h spręż 63 kPa pobór mocy elektrycznej 7,5kW tłoczony roztwór: woda ciężar: 130 kg
PC-4	Pompa 1PED 40-190/2 Parametry pompy: przepływ 10,3 m3/h spręż 65 kPa pobór mocy elektrycznej 0,75kW tłoczony roztwór: woda ciężar: 65 kg
PC-5	Pompa Alpha 25-60 180 Parametry pompy: przepływ 1,5 m3/h spręż 40 kPa pobór mocy elektrycznej 0,09kW tłoczony roztwór: woda ciężar: 5 kg
F-1	Filtr siatkowy, kołnierzowy, DN150
F-2	Filtr siatkowy, kołnierzowy, DN125
F-3	Filtr siatkowy, kołnierzowy, DN125
F-4	Filtr siatkowy, kołnierzowy, DN65
F-5	Filtr siatkowy, kołnierzowy, DN32
ZW-1	Zawór napełniania instalacji BA Combi 3/4"
W-1	Wodomierz JS 2,5 DN20
ZB-1	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, D=1 1/2" nastawa 4,0 bara
ZB-2	Zawór bezpieczeństwa SYR 1915, D=1 1/2" nastawa 4,0 bara
ZBO-1	Sprzęgło hydrauliczne SFP 350/800 z króćcami DN200 Ciężar 1168kg. Sprzęgło izolowane.
NWC-1	Naczynie wzbiorcze N600 REFLEX
NWC-2	Naczynie wzbiorcze N600 REFLEX
ZNC-1	Zawór balansowy STAF, DN125
ZNC-2	Zawór balansowy STAF, DN125
ZNC-3	Zawór balansowy STAF, DN125
ZNC-4	Zawór balansowy STAF, DN100
ZNC-5	Zawór balansowy STAF, DN100
ZNC-6	Zawór balansowy STAD, DN50
ZNC-7	Zawór balansowy STAF, DN25
LCC-15	Licznik chłodu Pulsotat E, / przelicznik 2,5m3/h /

GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ETAP III - BUDYNKI A I B
ul. 3 Lipy 3 Gdańsk

INWESTOR

ul. Władysława IV 9, 81-703 Sopot
tel.: +48 58 555 97 00, fax.: +48 58 555 97 11
strefa.gda.pl



BIURO PROJEKTOWE

ul. M. Reja 13/15, 81-874 Sopot
tel.: +48 58 551 33 93, fax.: +48 58 555 08 48
www.gel.pl

Stadium:	Branża:			
PROJEKT WYKONAWCZY	SANITARNA			
Imię i nazwisko, nr uprawnień		Podpis	Data	Nr umowy:
Projektant: mgr inż. Marcin Janowicz	65/GA/00		04.2016 r.	Skala: - -
Opracowanie i współpraca				Nr rys:
Sprawdził: mgr inż. Tomasz Wilkiewicz	109/GA/01		04.2016 r.	ICH10

Obiekt:
BUDYNEK A - Ip LaboratoriumTerapii Komórkowych
Projekt:
GDAŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY
ETAP III; BUDYNKI A I B
Nazwa rysunku: SCHEMAT INSTALACJI WODY LODOWEJ

GPNT III	GEL	WL	A	00	0	-	PW