NG 5 do 9–aparat grzewczo–wentylacyjny
Dystr: BSH KLIMA Polska równoważne
typ : 140–2N/f
V=1340/1040 m³/h
moc cieplna – 7.5 kW
ogrzewanie powietrzne
N=0.13/0.10 kW, I=0.26/0.16 A U=380V
poziom dźwięku w odl. 5.0 m – 54/48 dB(A)
ciężar – 30 kg

NG 1do 4–aparat grzewczo–wentylacyjny
Dystr: BSH KLIMA Polska równoważne
typ : 140–2N/f
V=1340/1040 m³/h
moc cieplna – 7.5 kW
ogrzewanie powietrzne
N=0.13/0.10 kW, I=0.26/0.16 A U=380V
poziom dźwięku w odl. 5.0 m – 54/48 dB(A)
ciężar – 30 kg

NG 10 do15–aparat grzewczo–wentylacyjny
Dystr: BSH KLIMA Polska równoważne
typ : 140–2N/f
V=1340/1040 m³/h
moc cieplna – 8.5 kW
ogrzewanie powietrzne
N=0.13/0.10 kW, I=0.26/0.16 A U=380V
poziom dźwięku w odl. 5.0 m – 54/48 dB(A)
ciężar – 30 kg

NG 16 do18–aparat grzewczo–wentylacyjny
Dystr: BSH KLIMA Polska równoważne
typ : 140–2N/f
V=1340/1040 m³/h
moc cieplna – 7.0 kW
ogrzewanie powietrzne
N=0.13/0.10 kW, I=0.26/0.16 A U=380V
poziom dźwięku w odl. 5.0 m – 54/48 dB(A)
ciężar – 30 kg

NG 19, 20–aparat grzewczo–wentylacyjny
Dystr: BSH KLIMA Polska równoważne
typ : 140–2N/f
V=1340/1040 m³/h
moc cieplna – 4.5 kW
ogrzewanie powietrzne
N=0.13/0.10 kW, I=0.26/0.16 A U=380V
poziom dźwięku w odl. 5.0 m – 54/48 dB(A)
ciężar – 30 kg

	Tebodin-SAP-Projekt w Gdańsku Sp. z o.o. 80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 278		
Obiekt:	GDAŃSKI PARK NAUKOWO–TECHNOLOGICZNY Gdańsk, ul. Trzy Lipy 3, dz. nr 693		Data: 04. 2007r.
Projekt:	PROJEKT PRZEBUDOWY BUDYNKU PRZEMYSŁOWEGO – ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA GDAŃSKI PARK TECHNOLOGICZNY		Branża: SANITARNA
	INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA I ZASILANIA NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH		
Rysunek:	ROZWINIĘCIE INSTALACJI NAGRZEWNIC WENTYLACYJNYCH - 3		Faza: P.W.
Projektant:	mgr inż. Marian Zaborowski nr upr. 498/Gd/74 izba nr POM/IS/5504/01		Skala: 1:100
Sprawdził:	mgr inż. Małgorzata Zaborowska–Muszyńska nr upr. 160/Gd/2002 izba nr POM/IS/5635/02		Nr rysunku: CO-8
Opracowanie:			