

DO-ZOT.260.25.3.2023.AŻ.

Gdynia, dnia 20.09.2023r.

---

## DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

---

### WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERTY

---

Dotyczy: postępowania nr DOT-ZOT.260.25.1.2023.AŻ – „Realizacja usługi polegającej na serwisowaniu układów podczyszczających wody opadowe i roztopowe sieci kanalizacji deszczowej, zlokalizowanej na obszarze postoczniovym w Gdyni, przy ul. Kadłubowców 2 oraz odbiorze, transporcie i przekazywaniu do utylizacji/odzysku odpadów powstałych z procesu podczyszczania.”

W związku ze zwróceniem się Wykonawcy o wyjaśnienie treści Zaprośzenia do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

#### **Pytanie nr 7:**

Czy możliwe jest udostępnienie ilości odebranych odpadów ropopochodnych z układów podczyszczających wytworzonych przy ostatnim czyszczeniu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 7:**

Istnieje możliwość udostępnienia **do wglądu** dokumentów potwierdzających wykonanie usługi w biurze PSSE sp. z o.o w Gdyni przy ul. Kadłubowców 2.

#### **Pytanie nr 8:**

Czy możliwe jest udostępnienie ilości odebranych odpadów z czyszczenia studzienek wytworzonych przy ostatnim czyszczeniu?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 8:**

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek odbioru, transportu i przekazania do utylizacji odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. PSSE sp. z o.o. potrzebuje potwierdzenia wykonania tych czynności poprzez wykonanie kontrolnych zdjęć potwierdzających realizację usługi (np. z kamer przemysłowych) i podpisanego przez Wykonawcę protokołu kontroli gwarantującego prawidłową realizację usługi zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymogami techniczno-eksploatacyjnymi.

#### **Pytanie nr 9:**

Poproszę o udostępnienie listy 72szt. Studzienek / wpustów wraz z ich wymiarami/pojemnościami.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 9:**

Istnieje możliwość udostępnienia **do wglądu** posiadanej dokumentacji technicznej w biurze PSSE sp. z o.o w Gdyni przy ul. Kadłubowców 2.

W opisie w dokumentacji technicznej można odczytać:

### **„5.2.3. Studzienki ściekowe**

Studzienki ściekowe projektuje się w konstrukcji prefabrykowanej betonowej z betonu klasy C25/30, z osadnikiem głębokości min. 95 cm, wykonane z rur o średnicy DN 50 cm, przykryte wpustem ulicznym żeliwnym kołnierzowym klasy D 400 z koszem wysokości 60 cm i kratą mocowaną w korpusie zawiasowo. Poszczególne elementy łączone na uszczelkę gumową. Dopuszcza się wykonanie monolityczne.”

Założenia ogólne należałoby zweryfikować w terenie w zależności od faktycznej funkcji odpływu.

#### **Pytanie nr 10:**

Czy doraźne zamówienie może obejmować kilka studzienek, czy też zamówienie jeśli już to będzie obejmowało wszystkie 72 studzienki?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 10:**

W zależności od stwierdzonych potrzeb w terenie (np. wypełnienie koszy osadczych i zaleganie wody w rejonie wpustów). Raz w roku czyszczone są wszystkie wpusty jednym zleceniem.

#### **Pytanie nr 11:**

Czy w formularzu ofertowym pkt I b „oferuję/emy wykonanie kompletnych robót serwisowych, będących przedmiotem zamówienia i opisanych wg pkt. I ust. 2 g),e)” nie ma błędu i czy nie chodzi wyłącznie o pkt g? Tym bardziej, że pkt e jest skosztorysowany w formularzu ofertowym w pktcie a formularza?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 11:**

W punkcie I.b) formularza ofertowego należy podać ceny za czyszczenie **jednostkowe** poszczególnych układów podczyszczających **w sytuacjach awaryjnych** (dotychczas nie mających miejsca). Usługa będzie **uruchamiana** na oddzielne zlecenie PSSE wg zadeklarowanej ceny w punkcie I.b). Usługa jednostkowa obejmuje czyszczenie (§1 pkt 3.g) umowy) i odbiór, transport i przekazanie do utylizacji (§1 pkt 3.e) umowy). Usługa ta nie wchodzi w umowę podstawową. Punkt I.a) formularza ofertowego mówi o czyszczeniu wg ustalonych zaplanowanych terminów i kwartalnej kontroli urządzeń.

#### **Pytanie nr 12:**

Czy w formularzu ofertowym pkt I c „oferuję/emy wykonanie kompletnych robót serwisowych, będących przedmiotem zamówienia i opisanych wg pkt. I ust. 2 g),e)” nie ma błędu i czy nie chodzi wyłącznie o pkt g? Tym bardziej, że pkt e jest skosztorysowany w formularzu ofertowym w pktcie a formularza?

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 12:**

W punkcie I.c) formularza ofertowego jest mowa o czyszczeniu w ramach oddzielnego zlecenia wpustów kanalizacji deszczowej. Usługa ta nie wchodzi w umowę podstawową i będzie uruchamiana na oddzielne zlecenie PSSE wg zadeklarowanej ceny w punkcie I.c). Usługa obejmuje czyszczenie (§1 pkt 3.f) umowy) i odbiór, transport i przekazanie do utylizacji (§1 pkt 3.e) umowy). Usługą mogą być objęte wszystkie 72 wpusty lub tylko wybrane (w zależności od potrzeb w terenie).

**Treść wyjaśnień jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.**

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ  
DYREKTOR

  
Krzysztof Chajewski