

DOT-ZOB.260.5.2.2024.MO

Gdańsk, dnia 16.04.2024r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr DOT-ZOB.260.5.1.2024.MO o udzielenie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw przy budynku C w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku”

W związku z pytaniem Oferenta do treści Zapytania ofertowego nr DOT-ZOB.260.5.1.2024.MO, Zamawiający informuje:


Pytanie nr 1

„Czy Zamawiający zaakceptuje słupy w zestawie o przekroju 80x80 mm; podesty, schody oraz platformy wykonane z płyty HDPE typu antyskid wzmocnione stelażem stalowym; daszki, ścianki, panele zabawowe i elementy dekoracyjne wykonane z płyty HDPE. Daszki, boki i elementy dekoracyjne jako proste z płyty HDPE zamiast LLDPE. Łączenie elementów poprzez spawanie oraz skręcanie ?.”

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń – elementów placu zabaw wskazanych w projekcie na urządzenia zamienne pod warunkiem zachowania elementów funkcjonalnych urządzenia tj. zjeżdżalni, drabinek itp. oraz zachowania odpowiednich stref bezpiecznych. Elementy dekoracyjne i projekt należy zaakceptować z Zamawiającym. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienie normy PN-EN 1176.

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR


Krzysztof Chajewski