

DOT-ZOB.260.5.3.2024.MO

Gdańsk, dnia 22.04.2024r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr DOT-ZOB.260.5.1.2024.MO o udzielenie zamówienia pn.: „Zagospodarowanie placu zabaw przy budynku C w Gdańskim Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trzy Lipy 3 w Gdańsku”

W związku z pytaniem Oferenta do treści Zapytania ofertowego nr DOT-ZOB.260.5.1.2024.MO, Zamawiający informuje:

Pytanie nr 2

„Po zapoznaniu się z dokumentacją proszę o informację czy dopuszczają Państwo zamianę urządzeń pod względem wizualnymi materiałowym a z zachowaniem funkcji, składanie ofert częściowych - jedynie na dostawę i montaż urządzeń bez nawierzchni, ogrodzenia itd. oraz najważniejsze wydłużenie terminu realizacji. „

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń – elementów placu zabaw wskazanych w projekcie na urządzenia zamienne pod warunkiem zachowania elementów funkcjonalnych urządzenia tj. zjeżdżalni, drabinek itp. oraz zachowania odpowiednich stref bezpiecznych. Elementy dekoracyjne i projekt należy zaakceptować z Zamawiającym. Urządzenia muszą posiadać certyfikaty potwierdzające spełnienie normy PN-EN 1176. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ani wydłużenia terminu realizacji.

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR


Krzysztof Chajewski