

DOT-ZOT.260.7.2.2024.JD

Gdańsk, dnia 23.05.2024r.

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania nr DOT-ZOT.260.7.1.2024.JD o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania p.n.: „Wykonanie badań struktury podłoża gruntowego, wraz z opracowaniem dokumentacji, na potrzeby posadowienia obiektu budowlano/przemysłowego na działkach nr 17/28 (wł. PSSE), obręb Ostaszewo, gmina Łysomice powiat toruński”.

W związku ze zwróceniem się Wykonawców o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:

Pytanie nr 1

1. czy dopuszczają Państwo zmianę rodzaju sondowania z DPL na DPM lub DPH przy zbyt wysokim oporze sondowania DPL?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1

Tak, zamawiający dopuszcza zmianę rodzaju sondowania dynamicznego.

Pytanie nr 2

2. Czy w przypadku nawiercenia gruntów spoistych do głębokości 6,0m ppt sondowania dynamiczne należy wykonać tylko do głębokości występowania gruntów niespoistych?

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2

Sondowania należy wykonać w pełnej miąższości zakładanej w dokumentacji przetargowej.

DZIAŁ OBSŁUGI TECHNICZNEJ
DYREKTOR


Krzysztof Chajewski